



„GEOTERMIA PYRZYCE” Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 27 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 5702796 fax 91 5702797
e-mail: geotermia@geotermia-pyrzyce.pl

Pyrzyce 19.12.2024r.

Zapytanie ofertowe

Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie prac oczyszczających w otworze GT3

I. Informacja o zamawiającym

Geotermia Pyrzyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
74-200 Pyrzyce
ul. Ciepłownicza 27
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie pod numerem KRS 0000124392
Regon: 810666806 NIP: 853 10 00 876

Biuro (adres do korespondencji): 74-200 Pyrzyce, ul. Ciepłownicza 27
www.geotermia-pyrzyce.pl
tel. 91 5702796 faks 91 5702 797
e-mail geotermia@geotermia-pyrzyce.pl

II. Informacje ogólne

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu, w celu prawidłowego przygotowania oferty.
2. W kwestiach nie omówionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 w/w ustawy, albowiem wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne.
3. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Geotermia Pyrzyce sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce ul. Ciepłownicza 27, Biuro (adres do korespondencji): 74-200 Pyrzyce, ul. Ciepłownicza 27.
4. Zamawiający informuje, iż formy porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami to: forma pisemna, poczta elektroniczna.
5. Informacja o wyborze jest jawna i podlega udostępnieniu.
6. Do kontaktów wyznaczony jest:
- Romuald Grabiec – r.grabiec@geotermia-pyrzyce.pl

- Anetta Głuchowska - a.głuchowska@geotermia-pyrzyce.pl

7. Termin składania ofert – 10.01.2025 r.

8. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego – 16.01.2025 r.

III. Informacje szczegółowe o zadaniu

1. Szczegółowy zakres prac do wykonania w otworze Pyrzyce GT-3
 1. Demontaż wiaty lub jej części, w celu uzyskania dostępu do głowicy otworu.
 2. Demontaż głowicy otworu.
 3. Montaż urządzenia wiertniczego z lewym obiegiem płuczki lub urządzenia na którym można uzyskać lewy obieg płuczki.
 4. Szablonowania otworu .
 5. Odpłukanie zasypu w strefie chłonnej:
zapuszczenie przewodu wiertniczego i wykonywane strefowego płukania poprzez stopniowe dokładanie kolejnych kawałków wiertniczych. W poszczególnych odpłukiwanych strefach należy przewód podciągać i opuszczać z jednoczesnym odsysaniem płynu złożowego aż do uzyskania cieczy bez wyczuwalnej organoleptycznie zawiesiny. Odpłukiwanie będzie wykonywane do końca strefy chłonnej.
 6. Kwasowanie strefy chłonnej:
odsysanie będzie prowadzone do uzyskania cieczy klarownej o pH zbliżonym do pH wody złożowej.
 7. Odpłukanie ewentualnego zasypu w otworze.
 8. Wyciągnięcie przewodu wiertniczego i demontaż urządzenia wiertniczego.
 9. Montaż głowicy i połączenie jej z rurociągiem tłocznym.
 10. Montaż wiaty osłaniającej głowicę otworu.
2. Prace wykonywane będą na terenie Spółki Geotermia Pyrzyce sp. z o.o.
3. Termin rozpoczęcia prac – natychmiast po wyborze oferty i podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni). Oczekiwany termin zakończenia prac na dzień 28 lutego 2025 r.
4. Oferta uwzględni obowiązek wykonania projektu kwasowania przez Wykonawcę prac.
5. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Geotermii Pyrzyce.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Oferta ma zawierać udokumentowanie posiadania lub dysponowanie urządzeniem wiertniczym o udźwigu na haku co najmniej 70 ton, wyposażonym w głowicę, zapewniającą uzyskanie lewego obiegu płuczki.
8. Oferent udokumentuje co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, o głębokości co najmniej 1200 m, ujmującego wodę termalną jury dolnej.
9. Wykonawca do oferty dołączy merytoryczny, szczegółowy opis prac, jakie zamierza wykonać w zaoferowanej cenie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i technologii oraz szczegółowy przebieg procesu chemicznego czyszczenia otworu.
10. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczek ani płatności za roboty częściowe.
11. Oferent wykaże, że dysponuje środkami na sfinansowanie zamówienia, w wysokości co najmniej 1 mln zł. Do oferty należy załączyć zaświadczenie z banku, prowadzącego rachunek bankowy Oferenta.
12. Oczekiwana przez Zamawiającego wielkość zatłaczania po wykonaniu prac w otworze GT-3 wynosi 60-100 m³/h.

IV. Warunki rozstrzygnięcia przetargu.

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, według następujących kryteriów:
 - 1.1. 50% Najniższa cena.
 - 1.2. 50% Zobowiązanie wykonania prac w terminie do dnia 28 lutego 2025 r., zgodnie z zapytaniem ofertowym. Każdy dodatkowy dzień na wykonanie prac obniża punktację w tym kryterium o 5%.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn w każdym czasie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych.


PREZES ZARZĄDU
mgr Bogusław Zieliński